

C8

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani ”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”**Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani**”, prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Vicol

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 20 decembrie 2019

Nr.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. din 20.12.2019

Denumirea obiectivului de investiții:

**„REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE POMPARE APE UZATE STR. GRIGORE ANTIPA,
MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI”**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A) Indicatori economici

1. Valoarea totală a investiției = 970.321,00 lei

(inclusiv TVA)

din care:

• C+M = 470.330,00 lei

2. Durata estimată de execuție – 12 luni

B) Indicatori tehnici

• Canalizare gravitațională

Lungime canalizare gravitațională..... 78,30 ml.

Număr cămine vizitare 4,00 buc.

Tip conductă/Diametru conductă..... PVC-KG Sn8; Dn 400x17mm.

• Canalizare prin pompare

Lungime canalizare apă uzată 480,90 ml.

Tip conductă/Diametru conductă PEHD DN 110x16mm Pn 10, SDR 17.

• Stație pompare

Număr pompe..... 2 buc.

Debit 16,00 mc/h.

Înălțime de pompare 38 mCA.

Putere instalată 12,60 kW.

• Utilități

Branșament electric+B.M.P.T. 1 buc.

Racord electric B.M.P.T.-S.P.A.U.Z..... 15 ml.

Priză de pământ S.P.A.U.Z 200,00 ml.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Vicol

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu



Nr. INT 3130 din 12.12.2019

Aprobat,
PRIMAR,
al municipiului Botoșani
Cătălin Măgurel Flutur

**Referat de aprobare
a proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa,
municipiul Botoșani, județul Botoșani”**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” **Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani**”,

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. INT 3129 / 12.12.2019 întocmit de Direcția de Dezvoltare Locală, Serviciul Investiții;

Vă solicităm APROBAREA supunerii spre dezbateră în Consiliul Local al Municipiului Botoșani a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rețea canalizare și stație pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani”

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Adriana Zăiceanu

DIRECTOR EXECUTIV,

Petru Cătălin Fetcu

ȘEF SERV INVESTIȚII,

Florin Mîțu

Consilier investiții,

Gheorghe Acsinte

Aprobat,
PRIMAR
al municipiului Botoșani
Cătălin Mugurel Flutur

Raport de specialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din la 18 iulie 2006, cheltuielile pentru investițiile publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat și se aprobă de Consiliul Local.

În zona str. Grigore Antipa, str. Cernavodă, str. Cireșoiaia, str. Drumul Tătarilor, s-au identificat 223 de locuințe individuale care nu sunt conectate la rețeaua de canalizare a orașului. Conform datelor din teren pe str. Popa Șapcă și str. Crinilor se identifică o rețea de canalizare cu funcționare gravitațională care colectează apele uzate de la consumatorii din zonă, acestea fiind dirijate ulterior pe str. Grigore Antipa către un canal colector ape pluviale ce are ca emisar pâ râul « Luizoiaia »(cod RO_XIII_1.15.18.4) și aval pâ râul « SITNA »(cod RO_XIII_1.15.18).

Din punct de vedere constructiv și funcțional rețeaua identificată pe strada Grigore Antipa prezintă un grad avansat de degradare de la căminul menajer situata la cota +137.096 m(H=-4.15 m) până la următorul cămin identificat la cota +125,561(H=-3.10 m), fapt determinat de panta mare a conductelor și de depășirea vitezei maxim admise în acestea, de asemenea, distanța maximă admisă între cămine nefiind respectată L.=~75 m(max. 50 m).

Analizând din punct de vedere juridic, rețeaua de canalizare continuă traseul de la căminul identificat la cota +125,561 m pe proprietăți particulare, până la cota +116,190 m, unde de bușează în canalul colector ape pluviale.

În zona străzii Drumul Tătarilor s-a identificat la cota +142.76 m, un cămin de vizitare aferent unui colector de canalizare care deversează apele uzate în cadrul stației de epurare a municipiului Botoșani, conform informațiilor obținute de la reprezentanții operatorului regional de apă canalizare.

Din analiza efectuată asupra consumatorilor zonei, cât și din datele furnizate de către reprezentanții operatorului regional de apă și canalizare, numărul de abonați aferenți zonei este de 223 locuințe individuale P+1, cu perspectivă totală de 127 de gospodării.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de Consiliile Locale.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, inclusiv Anexa la prezentul raport.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Adriana Zăiceanu

DIRECTOR EXECUTIV

Petru Cătălin Fetcu

ȘEF SERV INVESTIȚII

Florin Mîtu

Consilier investiții,

Gheorghe Acsinte

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

Denumirea obiectivului de investiții:

**„REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE POMPARE APE UZATE STR. GRIGORE
ANTIPA, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI”**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A) Indicatori economici

1. Valoarea totală a investiției = 970.321,00 lei
(inclusiv TVA)
din care:

• C+M = 470.330,00 lei

2. Durata estimată de execuție – 12 luni

B) Indicatori tehnici

• Canalizare gravitațională

Lungime canalizare gravitațională..... 78,30 ml.

Număr cămine vizitare 4,00 buc.

Tip conductă/Diametru conductă..... PVC-KG Sn8; Dn 400x17mm.

• Canalizare prin pompare

Lungime canalizare apă uzată 480,90 ml.

Tip conductă/Diametru conductă PEHD DN 110x16mm Pn 10, SDR 17.

• Stație pompare

Număr pompe..... 2 buc.

Debit 16,00 mc/h.

Înălțime de pompare 38 mCA.

Putere instalată 12,60 kW.

• Utilități

Branșament electric+B.M.P.T. 1 buc.

Racord electric B.M.P.T.-S.P.A.U.Z..... 15 ml.

Priză de pământ S.P.A.U.Z 200,00 ml.


ADMINISTRATOR PUBLIC

Adriana Zăiceanu



DIRECTOR EXECUTIV

Petru Cătălin Fetcu



ȘEF SERV INVESTIȚII

Florin Mițu



Consilier investiții,

Gheorghe Acsinte

