

26092022
Către Primaria Botoșani

13-09-2022
Urbanism
4
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 22920
ZHR. 13.09.2022

În atenția d-lui Arhitect Șef și D-nei Mihaela Sfetcu.

Subsemnații [redacted] domiciliat în județul Botoșani legitimat cu CI seria [redacted] și V [redacted] domiciliată în județul Botoșani, legitimată cu CI [redacted] în calitate de proprietari al terenurilor învecinate, în urma invitației de a transmite observațiile și propunerile cu privire la documentele expuse în Planul Urbanistic Zonal, Construire bloc locuințe P+2E+M Teren Botoșani Strada Părinte Ilie Cleopa 10P cap/cf 66523, inițiată de SC WIN PROD INVEST SRL, elaborat de S.C CASA CHIRIAC SRL, Coordonator de urbanism urb.arh. Dan Octavian Botez, vă aducem la cunoștință următoarele obiecții:

- În planul de situație anexat avizului de amplasare in parcelă nr. 242/22/SU/BT din 11.03.2022 emis de ISU Botoșani, calea de acces (str Părinte Cleopa Ilie - CF/NC 66184) are o lățime de 5,00 m. Conform pieselor scrise și pieselor desenate aferente documentației PUZ și a situației reale din teren, calea de acces are o lățime de 4,00m. Drept urmare, documentația PUZ, nu respectă prevederile avizului menționat.
- Avizul eliberat de E.ON nu este conform cu realitatea. În urma expertizei efectuate pe cont propriu de către proprietarii locuințelor învecinate s a constatat ca rețeaua electrică existentă LEA 110 KV trece pe terenul unde urmează să se construiască blocul, nerespectând prevederile legale cu privire la respectarea unei distante de siguranță de 18,5 m.

[redacted]
[redacted]
23.09.2022
[redacted]
[redacted]
[redacted]