

AMENDAMENT NR. 2

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 – 25.04.2024

Ca urmare a referatului Serviciului Investiții, Dezvoltare Locală nr. INT 3089 /25.04.2024 propunem următoarea modificare în Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2024 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local:

1. La capitolul bugetar **CAPITOL 65** se propune alocarea sumei de **100,00 mii lei** pentru obiectivul de investiții **"Execuție măsuri conformare cerințe I.S.U. – Grădinița Șotron Botoșani"** prin suplimentarea sumelor primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR (cod 48.02.01.02) cu suma de **100.000 lei**.

Modificările propuse vor fi incluse în anexele nr. 1 și 2 la proiectul de hotărâre.

Primar al municipiului Botosani,
Cosmin Ionut Andrei





DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, SERVICIU INVESTIȚII

Nr. INT 3089 din 25.04.2024

APROBAT

Primar,

Cosmin Ionut Andrei



REFERAT

Subsemnatul Adrian Aungurenci , manager proiect , în cadrul proiectului : ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” SMIS 127791 , în urma vizitei reprezentanților ISU Botoșani la obiectivul mai sus menționat au fost solicitate, ca urmare a modificărilor normativului P118, execuția următoarelor lucrări suplimentare:

- Ignifugare jaluzele.
- Montare detectoare gaze.
- Montare oblon antifoc .
- Montare sirena interior.

Drept urmare , vă rog aprobarea execuției lucrărilor ”Execuție masuri conformare cerințe ISU – Grădinița Șotron Botoșani ”. Menționez că aceste lucrări sunt necesare pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

Prenumele / Numele	Funcția	Direcția dezvoltare Serviciul	Semnătura	Data
Mirela Gheorghică	Director	Direcția Economică		
Cătălin Petru Fetcu	Director	Direcția Dezvoltare		
Florin Mițu	Șef serviciu	Investiții		
Întocmit Adrian Aungurenci	Consilier	Investiții		25.04.2024

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„NICOLAE IORGA” AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

NESECRET
Exemplar nr. 1
Nr. ex.: 2
Nr. 3007736
Botoșani – 25.04.2024



Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Mun. Botoșani, str. Piața Revoluției, nr. 1

Ca urmare a adresei dumneavoastră din 25.04.2024 prin care ne solicitați acordare de asistență tehnică de specialitate pentru investiția – **Reabilitare Grădinița Șotron**, din mun. Botoșani, vă informăm că în urma verificărilor efectuate pe timpul realizării lucrărilor de construire rezultă următoarele:

- necesitatea asigurării măsurilor de protecție a golului funcțional realizat în perețele casei de scări comun cu spălătorul, cu respectarea prevederilor art. 4.2.105 din *Normativul de Siguranță la foc a construcțiilor – Indicativ P 118-99*;
- montarea detectoarelor de gaze naturale în toate încăperile unde este utilizat, cu interconectarea acestora cu instalația de detectare semnalizare incendiu (la care este obligatorie proiectarea și realizarea conform prevederilor P 118/3 din 2015 cu modificările și completările ulterioare, prin montarea sirenelor interioare și exterioare), conform prevederilor *Norme tehnice de proiectarea, executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale* din 2018 cu modificările și completările;

Cu această ocazie vă informăm că **finisajele și materialele utilizate trebuie să îndeplinească criteriul minim pentru emisii de fum s1**, obligație conform prevederilor art. 4.2.101 coroborat cu 4.2.102 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor Indicativ P118-99*.

**INSPECTOR ȘEF**
Colonel,
MURĂRU Dan – Decebal



DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, SERVICIU INVESTIȚII

Nr. INT 3089 din 25.04.2024

APROBAT

Primar,

Cosmin Ionuț Andrei



REFERAT

Subsemnatul Adrian Aungurenci , manager proiect , în cadrul proiectului : ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” SMIS 127791 , în urma vizitei reprezentanților ISU Botoșani la obiectivul mai sus menționat au fost solicitate, ca urmare a modificărilor normativului P118, execuția următoarelor lucrări suplimentare:

- Ignifugare jaluzele.
- Montare detectoare gaze.
- Montare oblon antifoc .
- Montare sirena interior.

Drept urmare , vă rog aprobarea execuției lucrărilor ”Execuție masuri conformare cerințe ISU – Grădinița Șotron Botoșani ”. Menționez că aceste lucrări sunt necesare pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

Prenumele / Numele	Funcția	Direcția dezvoltare Serviciul	Semnătura	Data
Mirela Gheorghică	Director	Direcția Economică		
Cătălin Petru Fetcu	Director	Direcția Dezvoltare		
Florin Mițu	Șef serviciu	Investiții		
Întocmit Adrian Aungurenci	Consilier	Investiții		25.04.2024