7

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 152 din 20.05.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani,

având în vedere adresa nr. 15799/04.05.2026 transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani" și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 11135/04.05.2026,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. i, art. 10 alin. (5) și (5^1) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 6 , art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 88/2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; art. 16 alin. (3) lit. g), art. 20 alin.(6) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Botoșani",

potrivit dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se avizează actualizarea Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" să voteze pentru actualizarea Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani, în conformitate cu prevederile cuprinse la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, precum și reprezentantul Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani" în format letric, cât și electronic.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu

ANEXA LA
H.C.L. NR. ___ 28.05.2026

REGULAMENT CONSOLIDAT AL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

- VARIANTA ACTUALIZATĂ ŞI ARMONIZATĂ LA 31.03.2026

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Prevederile **Regulamentului consolidat al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judetul Botosani** denumit în continuare **Regulament consolidat** se aplică **Serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare**, denumite în continuare **Servicii,** din **Aria de delegare aferenta Contractului unic de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul judeţului Botoşani .**

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorul regional şi utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

(4) **Operatorul regional** se va conforma prevederilor **Regulamentului consolidat** elaborat şi aprobat de catre **Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA „Botoşani** care în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre prevăzute în **Anexa nr. 1** , atribuie competenţele şi responsabilităţile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului , respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia în baza **Contractului unic de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul judeţului Botoşani .**

Art. 2. În sensul prezentului **Regulament consolidat** , noţiunile de mai jos se definesc, după cum urmează:

2.1. apă potabilă – apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

2.2. ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

2.4. ape uzate orăşeneşti – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor;

2.5. ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;

2.15. acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publică;

2.16. branşament de apă – partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. În cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se precizează în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie , indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montarii contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate;

2.17. caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie;

2.18. cămin de branşament – construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia;

2.19. condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună;

2.20. consum fraudulos – consumul de apă neînregistrat de aparatul de măsură, datorită unor cauze de genul: distrugerea/deteriorarea contorului de branşament , ruperea intentionată a sigiliilor de către altă persoană decât reprezentantii operatorului, demontarea neautorizată a contorului de bransament din instalaţie, montarea neconform(inversă) a contorului de bransament, demontarea/distrugerea intentionată a modulului electronic pentru contoarele preechipate, legarea instalaţiilor interioare de utilizare a apei la reţeaua publică de distribuţie a apei, în mod direct, prin ocolirea contorului de bransament, deschiderea neautorizată a vanei de concesie, orice alte modalităţi de evitare a înregistrarii consumului de apă realizat de utilizator;

2.21. contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane - robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei;

2.22. contor de reţea – mijlocul de măsurare a cantităţii de apă transportată dintr-o zonă în alta a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apă consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;

2.23. contract–cadru – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;

reglementat;

2.35. lichidarea avariilor – activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri importante pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte instalaţia, echipamentul, aparatul etc. deteriorate, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări normale;

2.36. master plan judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice care stabileşte strategia de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă.

Master planul judeţean/zonal este aprobat de consiliul judeţean/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Master planul judeţean/zonal se corelează cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

2.37. modificarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;

2.38. monopol în domeniul serviciilor de utilităţi publice-situaţie de piaţă caracteristică unor servicii de utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;

2.39. operator – persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de reglementare competentă ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilitaţi publice aferent acestuia/acesteia;

Operatori pot fi:

- societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora;
- societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic;
- societăţi comerciale cu capital social privat;
- societăţi comerciale cu capital social mixt.

2.40. operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor

racord, care este prima componentă a reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;

2.47. racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Părţile componente ale unui racord se precizează în prezentul Regulament al serviciului. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare.

2.48. repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului;

Contoarele de apă montate dupa contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri. Contoarele de apă montate după contorul de bransament nu sunt componente ale sistemului public de alimentare cu apă..

2.49. repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune;

2.50. reţea publică de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;

2.51. reţea publică de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi utilizatori independenţi;

2.52. reţea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi.

Nu constituie reţele publice:

- reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private;
- reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice.

2.53. secţiune de control – locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabilă şi industrială: căminul de branşament;
- pentru apa uzată: căminul de racord;

2.54. serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare – totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;

2.55. serviciu de alimentare cu apă – totalitatea activităţilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;

sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general;

2.61. strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice elaborat şi aprobat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociaţia de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.

Strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară este elaborată în conformitate cu master planul judeţean/zonal şi conţine planul de investiţii şi lista investiţiilor prioritare;

2.62. strategia de tarifare - strategia aplicată pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care are la bază preţul/tariful unic şi care asigură acoperirea costurilor de operare şi a costurilor de investiţii;

2.63. sisteme individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate - sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor

2.64. tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;

2.65. utilaj de bază – totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii;

2.66. utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.

2.67. utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

Sunt utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator.

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi:

a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Art. 3. La elaborarea şi aprobarea prezentului regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, sunt avute în vedere următoarele principii:

- securitatea serviciului;
- universalitate;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;

(7) Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de operatorii economici.

(8) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială.

Art. 6. (1) **Sistemul de canalizare** trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor.

(2) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din **Sistemele de canalizare** şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;

b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;

c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;

e) apariţia pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(5) Preluarea în **Sistemele de canalizare** a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

Art. 7. (1) **Măsurarea cantităţilor de apă preluate sau furnizate** de **Operatorul regional**, prin intermediul **Sistemelor de alimentare cu apă**, sub formă de apă potabilă, apă brută sau apă industrială, este **obligatorie.** Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Instalaţiile din amonte de **punctul de delimitare** aparţin sau sunt în administrarea **Operatorului regional** , iar cele din aval, aparţin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Noţiunile de amonte şi aval corespund sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator.

(3) Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal prevăzut de actele normative în vigoare.

(3) Detalierea prevederilor prezentului **Regulament consolidat** privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

(4) Personalul de conducere al **Operatorului regional** răspunde de existenţa, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului **Regulament consolidat**.

Art. 10. Proiectarea şi realizarea **Sistemelor de alimentare cu apă** şi a **Sistemelor de canalizare** sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, inclusiv avizul de principiu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoşani", iar proiectul va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

Art. 11. Operatorul regional va deţine şi va actualiza următoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;
b) planul cadastral al situaţiei terenurilor;
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările;
d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;
e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;
f) cărţile tehnice ale construcţiilor;
g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
h) procesele-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu:
   - procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
   - procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;
   - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico–economici;
   - procese-verbale de punere în funcţiune;
   - procese-verbale de dare în exploatare;
   - lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;
   - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
   - documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;
k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activităţii de operare, **Operatorul regional** va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:

a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

Art. 15. (1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fişe tehnice care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;
g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în cazul în care reparaţia s-a executat de alt agent economic;
h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
i) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
k) data scadentă a următoarei verificări periodice;
l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile acestora şi a echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.

(4) Pentru baraje, canale de aducţiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparataj) se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

Art. 18. (1) **Operatorul regional**, care desfăşoară activităţi specifice **Serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare,** trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1), **Operatorul regional** va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor/normelor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare;
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne lichidarea avariilor;
f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de mentenanţă.

Art. 19. (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise: schema normală de funcţionare a fiecărui utilaj, instalaţie, echipament şi pentru fiecare construcţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schema normală la una alternativă.

(2) Pe scheme se vor figura simbolic starea normală de funcţionare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală de funcţionare se aprobă de conducerea tehnică a **Operatorului regional** şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire şi de conducere operativă.

Art. 20. (1) Personalul de operare va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.

(2) Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

SECŢIUNEA A 2-A
ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DE OPERARE

Art. 21. (1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de **Operatorul regional** în procedurile proprii, în funcţie de:

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;

a) defecţiuni curente;

b) deranjamente la captări, staţii de tratare, reţelele de transport şi de distribuţie a apei;

c) deranjamente la instalaţiile de colectare, de transport, la staţiile de epurare a apelor uzate şi la cele de tratare şi depozitare a nămolurilor;

d) incidente şi avarii;

e) abaterile sistematice ale parametrilor apei distribuite / evacuate / descărcate;

f) limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.

Art. 27. (1) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecţiunile se constată de către personalul de operare al **Operatorului regional,** în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor, şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare al **Operatorului regional** sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defecţiuni.

(4) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentaţi de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie.

(5) Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecţie voită sau forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod direct producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Se consideră deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în funcţiune a utilajului de rezervă.

Art. 28. (1) Se consideră ***incidente*** următoarele evenimente :

a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată, dar care nu îndeplineşte condiţiile de avarie;

b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanşarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apă produsă, transportată sau furnizată;

c) reducerea cantităţii de apă potabilă şi/sau industrială disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 60 de minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) nu se consideră **incidente** următoarele **evenimente**:

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;

b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca urmare a unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice pe partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apă livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;

l) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;

m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii, precum şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

Art. 32. (1) **Analiza incidentelor şi avariilor** trebuie finalizată în cel mult **5 zile** de la lichidarea acestora.

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de **15 zile** de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalaţiei, montarea instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiuni altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, pentru punct de vedere.

(4) **Analiza avariei** sau incidentului se face la nivelul **Operatorului regional**, care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea **Operatorului regional** sau a **Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani** , respectiv ai **Consiliului Judeţean / Consiliilor Locale** , după caz .

(5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum **48 de ore** tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 33. (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit „fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la **Operatorul regional** se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31.

Art. 34. (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu apă potabilă şi a preluării apelor uzate, **Operatorul regional** va urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial **Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani**.

Art. 35. (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.

(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.

(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuit cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire),

d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător;

h) persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 41. Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de manevră, care trebuie să conţină:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operaţiilor;

d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;

e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.

Art. 42. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent.

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 43. Manevrele cauzate de incidente sau avarii se execută fără foaie de manevră. Lichidarea incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens.

Art. 44. (1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de către **Operatorul regional** , care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 45. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 46. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice, trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 47. Operatorul regional va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

a) **surse de suprafaţă**:
- captarea din râul Prut :
  - pentru alimentarea staţiei de tratare a apei potabile Darabani ;
  - lacul de acumulare Stânca–Costeşti pentu alimentarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti şi pentru alimentarea staţiei de tratare a apei potabile Săveni;
- captarea din râul Siret :
  - lacul de acumulare Bucecea pentu alimentarea staţiilor de tratare a apei potabile Bucecea şi Cătămărăşti ;

b) **surse subterane**: pentru alimentarea loc. Ripiceni şi pentru alimentarea loc. Darabani;

(2) Principalii emisari utilizaţi în prezent sunt: râul Siret în zona Bucecea, pârâul Sitna în zona Răchiţi–Botoşani, pârâul Teascu în zona Tulbureni–Botoşani, pârâul Dresleuca pentru ANL Bucovina şi com. M.Eminescu, pârâul Luizoaia pentru ANL Cişmea, pârâul Jijia în zona Dorohoi şi Truşeşti, pârâul Podriga în zona Darabani, pârâul Başeu în zona Ştefăneşti, Săveni, Hăneşti, pârâul Miletin în zona Flămânzi.

Art. 54. Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) **apa potabilă livrată utilizatorilor** va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice, conform normativelor în vigoare ;

b) **apa industrială livrată utilizatorilor** va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin contract;

c) **apele descărcate în reţelele de canalizare** vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele **Operatorului regional** , care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale în subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

Art. 55. (1) Pe traseul reţelelor aparţinând **Sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare** este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive,

(2) Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului de la **Operatorul regional**, cu respectare legislaţiei şi normativelor tehnice în vigoare (STAS, SR, etc.)

Art. 56. (1) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public, distanţa minimă de amplasare a construcţiilor faţă de împrejurimile existente va fi în conformitate cu legislaţia şi normativele tehnice în vigoare (STAS, SR, etc.), care vor fi postate pe site-ul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani.

(2) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor altor persoane, cu excepţia celor autorizate de **Operatorul regional** şi, în cazuri de forţă majoră, de pompieri. În acest sens, **Operatorul regional** va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

(3) Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al **Operatorului regional**.

Art. 57. (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a

a) material;
b) dimensiuni;
c) adâncime de pozare;
d) anul realizării;
e) poziţia şi mărimea branşamentelor, hidranţilor, vanelor;
f) reparaţiile executate;
g) presiunea de lucru;
h) presiunea maximă în sistem;
i) presiunea de încercare;
j) viteza apei;
k) secţiunea de control a calităţii apei etc.

Art. 62. Datele legate de elementele conductelor trebuie să poată fi apelate uşor, în vederea introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi coordonatele tridimensionale.

SECŢIUNEA A 2-A
CAPTAREA APEI

Art. 63. Apa de suprafaţă sau subterană, folosită ca sursă pentru **Sistemele de alimentare cu apă** din **Aria de delegare**, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) **calitatea** corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procent de **95%** din **numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;**

b) **debitul** necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variaţiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă şi tendinţa de dezvoltare a **Ariei de delegare.**

Art. 64. (1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă din **Aria de delegare** trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.

(3) Zonele de captare ale apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor.

(4) Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor şi să fie prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul precipitaţiilor atmosferice.

(5) Sursele de suprafaţă (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane neautorizate:

a) industrie poluantă;

b) depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement;

c) depozitarea deşeurilor.

(6) Proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară vor fi avertizaţi în scris asupra restricţiilor de utilizare.

c) ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. să fie funcţionale, acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic în ce priveşte zgomotul, vibraţiile produse, durata de funcţionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagăre etc.

Art. 72. (1) Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompă.

(2) Principalii parametrii de funcţionare ai staţiei de pompare vor fi înregistraţi sistematic. Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanţă, estimări asupra debitului de apă, economicitatea funcţionării staţiei etc.

SECŢIUNEA A 3-A
TRATAREA APEI BRUTE

Art. 73. (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecţia utilizatorilor împotriva agenţilor patogeni şi impurităţilor din apă, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.

(2) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie să permită 4 etape, prin care să se realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene:

a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfecţie;
b) coagulare, floculare şi sedimentare (sau flotare);
c) filtrare;
d) dezinfecţie finală.

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. **Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfecţie trebuie exploatate în aşa fel încât să asigure o reducere finală de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfecţiei finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.**

(4) **Dezinfecţia finală a apei este obligatorie** pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localităţi şi au ca sursă apă de suprafaţă, precum şi în cazul folosirii surselor de profunzime.

(5) Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie să fie aleasă în aşa fel încât să asigure timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie astfel încât valorile coliformilor totali şi coliformilor fecali să corespundă exigenţei din standardul naţional pentru apă potabilă.

(6) **Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.**

Art. 74. (1) În cazul în care în treapta de predezinfecţie de la intrarea în staţia de tratare se introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creşterea conţinutului de bacterii, oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut ridicat de substanţe organice şi plancton sau

a) **condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru**:

1. calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului;
2. orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj;
3. asigurarea intensităţii de spălare;
4. corecta amplasare şi funcţionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj;
5. etanşeitatea armăturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de apă de spălare şi aer;

b) **coagulării şi decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1–2 NTU;**

c) **spălării filtrelor la intervale de timp stabilite funcţie de**:

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între două spălări;
2. numărul total de cuve;
3. instalaţiile de spălare;

d) **respectării tehnologiei de spălare a filtrelor pentru a asigura**:

1. calitatea cerută efluentului;
2. productivitatea maximă a instalaţiei;
3. consumul minim de apă de spălare şi aer;

e) **dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.**

Art. 80. Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienţă maximă, fiind recomandată utilizarea a două trepte:

1. **treapta I** – la intrarea în staţia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza alegându-se astfel încât să nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriţi, cloraţi sau bromaţi, iar dacă aceştia apar concentraţia să fie sub valorile admise;
2. **treapta a II-a** – totdeauna pe apă limpezită având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentraţia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;

b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie să se înrăutăţească din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsă. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de spălare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei să fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipul de reactiv şi doza se face în funcţie de:

1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari;
2. temperatura apei;
3. pH-ul apei;
4. modul şi eficienţa introducerii în apă a reactivului;
5. prezenţa unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare;
6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza pericolului pentru sănătatea populaţiei.
7. asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate;
8. capacitatea de a avea efect remanent la o doză ce nu trebuie să depăşească valoarea maximă;
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau produşilor secundari;

c) avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea apei, restricţii de furnizare) sau a calităţii acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.;

d) luarea măsurilor asupra intervenţiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară.

(3) În timpul inspecţiei se verifică:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;

b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolaţiei/hidroizolaţiei etc.;

c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenţa mijloacelor de reperare a conductei, tendinţa de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării;

f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în staţie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;

g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 87. Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi notate în fişă, iar persoana în a cărei grijă intră supravegherea tehnologică a sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va solicita cercetări mai amănunţite.

Art. 88. Pentru aducţiunile lungi (15-150 Km) se recomandă implicarea în supravegherea aducţiunilor a unui personal angajat care să locuiescă în zonă pentru a evita deplasările lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. În cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare şi personal permanent.

Art. 89. Lucrările de întreţinere la aducţiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere astfel:

a) se verifică şi se corectează funcţionalitatea tuturor armăturilor, căminelor: semestrial;

b) se curăţă şi se înierbează zonele de protecţie sanitară: anual;

c) se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversări, elemente de semnalizare: anual;

d) se verifică subtraversările de drumuri naţionale şi căi ferate: săptămânal;

e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări: lunar;

f) se verifică pierderile de apă pe tronsoane;

g) se detectează eventuale branşări frauduloase: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducţiunii: anual;

i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): după caz.

Art. 96. Operatorul regional trebuie să asigure prelevarea şi analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 °C şi la 37 °C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.

Art. 97. Operatorul regional va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui **disponibil de apă potabilă înmagazinată,** care să acopere minimul necesar pentru o perioada de **12 ore de întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare.**

Art. 98. Rezervoarele de înmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de spălare şi să aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă.

Art. 99. Spălarea, curăţarea, şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire.

Art. 100. Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din exterior.

Art. 101. Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeabilizare etc. a instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei, trebuie să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.

Art. 102. Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.

Art. 103. Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de înmagazinare, izolaţia termică, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat.

Art. 104. Operatorul regional va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publică abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de înlăturare a avariilor.

SECŢIUNEA A 6-A
DISTRIBUŢIA APEI POTABILE ŞI/SAU INDUSTRIALE

Art. 105. (1) **Consiliul Judeţean/Autorităţile Locale** şi **Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani** trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor **Regulamentului consolidat** şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 106. (1) **Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament.**

(2) Părţile componente ale unui branşament sunt:

a) o construcţie numită cămin de apometru (de branşament), plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, fiind vizibilă şi accesibilă;

4. planul de încadrare în zona, la scara de 1:500;
5. copia actului de proprietate şi după caz , o împuternicire dată de proprietar;
6. planul reţelelor în incintă.

(3) **Operatorul regional** are obligaţia de a elibera **avizul definitiv în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete**. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, **Operatorul regional**, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

Art. 109. (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază **avizul definitiv** al **Operatorului regional**.

(2) Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) şi în clădiri, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului **Operatorului regional**, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în această situaţie.

(3) Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între **Operatorul regional** şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

(4) **Realizarea de branşamente fără avizul Operatorului regional este considerată clandestină şi atrage**, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

(5) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.

(6) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând sistemului, precum şi a căminului de branşament sunt în sarcina **Operatorului regional**.

(7) În cazul în care căminul de branşament şi/sau contorul de branşament/repartitor se află pe proprietatea utilizatorului sau la limita proprietăţii, acesta va asigura integritatea contorului (la: distrugere mecanică, îngheţ, furt, inclusiv sigilii), va asigura accesul operatorului la contorul de branşament pentru operaţiile de întreţinere/ verificări/ intervenţii, precum şi pentru efectuarea citirilor contorului de branşament şi/sau repartitor. Verificarea periodică a contorului repartitor se suportă de către utilizator.

Art. 110. (1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani în limita fondurilor alocate în acest sens.

Execuţia lucrărilor se realizează prin grija **Operatorului regional** , iar modalităţile de decontare vor fi stabilite conform legii.

(2) În cazuri bine justificate de către **Operatorul regional** dacă condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelaşi branşament, aceştia având cămine de branşament, amplasate conform art. 106 alin. (5), precum şi contoare separate montate în aceste cămine.

(3) Pentru executarea de lucrări de branşare, agenţii economici, alţii decât **Operatorul regional**, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucra cu acordul **Operatorului regional.**

Art. 111. Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:

Art. 115. Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele.

(2) Viteza apei utilizate la spălare trebuie să fie de minim 1,5 m/s.

(3) Dezinfectarea se face cu apă clorată cu cca. 30 mg Cl/m^3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant până se umple, păstrându-se plină minim 24 ore după care se goleşte şi se spală minimum 1 oră cu apă, până când analiza de apă rezultată este bună, iar autoritatea sanitară dă aviz de punere în funcţiune a circuitului.

(4) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branşament apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate.

(5) Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu mască de protecţie contra scăpărilor de clor.

(6) Cu ocazia spălării se verifică şi etanşeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.

Art. 116. (1) Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie.

(2) Lucrările de reabilitate sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.

La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite **o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare**. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară **pe baza bilanţului apei**, întocmit în conformitate cu Ordinul ANRSC 230/2022, ***privind Metodologia de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe bazastrategiei de tarifare aferentă planului de afaceri.***

Art. 117. Reparaţiile se vor face în concordanţă cu procedura de lucru în funcţie de:

a) tipul de material;

b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură;

c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

d) posibilităţile şi consecinţele izolării tronsonului avariat;

e) asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi gravă);

f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteorologice şi de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.;

g) existenţa avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă sau serviciului comunitar pentru situaţii de urgenţă, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în zonă;

h) existenţa unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.

Art. 118. Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în circuit.

Art. 119. (1) În caz de golire a conductei trebuie acordată o atenţie sporită modului de evacuare a apei, pentru a nu se produce vacuum pe conductă, ceea ce poate face posibilă aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator.

Art. 127. (1) Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apă. În acest caz, se poate folosi şi un debitmetru portabil.

(2) În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenţa decalajelor între citirea contoarelor de branşament, dacă toate branşamentele sunt contorizate.

(3) În toate cazurile trebuie să se determine pierderile de apă pe reţele.

Art. 128. (1) În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care să se determine comportarea reţelei faţă de calitatea şi cantitatea de apă introdusă în reţea, precum şi stabilitatea biologică a apei în condiţii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reţelei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei.

Art. 129. Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizată la aducţiuni.

Art. 130. Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atenţie deosebită monitorizării şi reducerii pierderilor de apă, mai ales în cazul utilizării unei surse de apă sărace, dacă solul este sensibil la înmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/m^3).

Art. 131. La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apă se va face comparaţia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care să fie adusă cantitatea de apă pierdută.

Art. 132. Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului şi analiza sistematică al pierderilor;

c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

d) organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate;

e) evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic, până la care remedierea defecţiunilor trebuie făcută.

Art. 133. La reţelele alimentate gravitaţional, reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea pierderilor de apă prin neetanşeităţi, se poate face prin:

a) montarea pe conducte, în poziţie convenabilă, a unor vane reductoare de presiune, care să asigure o presiune prestabilită în zona aval de secţiune;

b) manevrarea zilnică a vanelor normale, cu precauţia necesară pentru a nu se forma vacuum ca urmare a închiderii bruşte a acestora;

c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată.

Art. 134. În cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face:

a) prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turaţie variabilă, referinţa fiind luată de la nodul de reţea sensibil la modificarea debitului;

b) prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turaţie constantă, pe baza experienţei de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;

c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât la modificarea presiunii, ritmul de scădere să se propage cât mai uniform în reţea;

nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor **Regulamentului consolidat** şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 138. (1) Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.

(2) Părţile componente ale unui racord sunt:

a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) un dispozitiv tip sifon/piesa de vizitare(inspecţie), instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului;

c) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

d) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

e) armătură de izolare - la agenti economici potenţiali poluatori - montată după dispozitivul tip sifon/piesa de vizitare în sensul de evacuare ape uzate; clapet în zone cu pericol de inundare.

(3) Racordul de la cămin spre reţea, până la dispozitivul tip sifon/piesa de vizitare, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Art. 139. (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării.

(3) Căminul de racord se amplasează astfel:

a) la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;

b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c) la 1 -2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incintă închisă;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 3 m.

Art. 140. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare din **Aria de delegare** este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie;

f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare.

1) debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control;
2) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore sau situaţii;
3) măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
4) obligaţia utilizatorului de a semnala **Operatorului regional** toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.

Art. 146. Operatorul regional are obligaţia de a elibera **avizul definitiv de racordare** în **maximum 30 de zile** de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, **Operatorul regional,** în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsă, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

Art. 147. (1) Înainte de orice racordare la reţelele de canalizare, **Operatorul regional** va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de canalizare interioară, ce a stat la baza avizului de racordare, astfel ca să fie asigurate posibilitatea tehnică de racordare şi compatibilitatea celor două reţele.

(2) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecţie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

Art. 148. (1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici, care desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 149. (1) Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.

(2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a căminului de racordare sunt în sarcina **Operatorului regional** .

(3) În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte că acestea se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor efectuate de **Operatorul regional** sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art. 150. Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, de la unităţile de ecarisare, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri, certificate periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate **Operatorului regional,** care are în administrare şi exploatare reţeaua de canalizare şi staţia de epurare:

a) la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare;

terţilor. La determinarea cheltuielilor suplimentare de epurare se vor lua în considerare tarifele (lei/U.M.) corespunzătoare nivelului penalităţilor stabilite pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, conform legislaţiei în vigoare.

(3) **Operatorul regional** poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare, au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele **Operatorului regional** ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente.

(4) Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologică, astfel:

a) o treime va fi analizată prin grija **Operatorului regional**;

b) o treime prin grija utilizatorului;

c) o treime va fi sigilată atât de **Operatorul regional.**, cât şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii încât să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi.

Art. 154. (1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secţiunea finală a colectorului principal, la intrarea în staţia de epurare, pentru cunoaşterea debitului introdus în staţie.

(2) Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocurăţire nu este asigurată, se va determina debitul de apă uzată fără contoare, măsurând viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin cont de:

a) panta colectorului între cămine succesive;

b) nivelului apei în cămine;

c) diametrul colectorului.

Art. 155. (1) În vederea depistării zonelor în care apar infiltraţii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO_5).

Art. 156. Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relaţiei între înălţimea apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinţă, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării.

Art. 157. Proba de etanşeitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, indicându-se şi valoarea pierderii admisibile de apă.

Art. 158. Operatorul regional va asigura supravegherea, cu frecvenţa stabilită în instrucţiunile tehnice, a colectoarelor canalizării de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale reţelei de canalizare:

a) existenţa şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenţa grătarelor la gurile de scurgere;

c) existenţa denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului;

d) existenţa resturilor de pământ de pe stradă, resturi care pot ajunge în canalizare;

e) după fiecare ploaie, băltirea apei la rigolă sau în dreptul gurii de scurgere datorate înfundării sau poziţionări prea sus a acesteia;

f) funcţionarea deversoarelor;

g) funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cât şi la reţeaua în sistem divizor;

Art. 164. Spălarea unui tronson important de canalizare se poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la staţia de epurare, care să ţină cont de aportul mare de nămol în apa uzată, care poate influenţa nefavorabil procesul de epurare.

Art. 165. Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al râului, verificându-se:

a) stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;

b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;

c) tendinţa râului, la ape mici, de îndepărtare faţă de gura de vărsare;

d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare;

e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată din canalizare;

f) tendinţa râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare; fiind necesară o consolidare adecvată dacă este cazul.

Art. 166. Canalul de ocolire care reprezintă şi preaplinul staţiei de pompare trebuie să fie funcţional şi accesibil tot timpul.

Art. 167. Se va da o atenţie deosebită comportării staţiei de pompare pe durata ploilor ce depăşesc frecvenţa normală, asigurându-se accesul la staţie în orice situaţie. Se va verifica funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte.

Art. 168. (1) Electropompele vor trebui să aibă echipamente de măsură pentru parametrii de funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.

(2) Sunt aplicabile totodată prevederile art. 71 şi art. 72.

Art. 169. Grătarele vor fi curăţate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci şi evacuate.

Art. 170. Staţiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate şi vor avea sursă dublă de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al staţiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.

Art. 171. Pentru lucrările efectuate este necesar ca:

a) să se lucreze numai cu personal calificat,

b) personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat;

c) să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă;

d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie să fie cât mai mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

Art. 172. Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:

a) reaşezarea corectă a capacelor căminelor;

b) înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grătarelor la gurile de scurgere;

c) repararea scărilor de acces în cămine;

d) repararea lucrărilor la bazinele de retenţie;

e) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor.

Art. 173. (1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de **Operatorul regional**, respectând prevederile art. 139, art. 142, art. 145 şi art.149.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât **Operatorul regional**, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucra cu acordul **Operatorului regional**.

(3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

Art. 179. Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi şi se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale în CBO_5 intrat în staţia de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, cum sunt precipitaţiile abundente.

Art. 180. (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale.

(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea staţiilor de epurare se va ţine seama de variaţiile sezoniere ale încărcării cu poluanţi.

Art. 181. Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor în suspensie, cât şi a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitaţional, precum şi reţinerea parţială a substanţelor organice.

Art. 182. Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât să se asigure, în funcţie de tehnologia utilizată:

a) reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în grătare, site, cominutoare etc.;

b) reţinerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în separatoare de grăsimi;

c) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare etc.;

d) prelucrarea nămolurilor.

Art. 183. Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din:

a) linia (sau fluxul) apei cu:

1. deversorul din amonte de staţia de epurare;
2. bazinul de retenţie;
3. grătar;
4. deznisipator;
5. dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de nămol;
6. separator de grăsimi;
7. decantor primar;
8. staţie de pompare ape uzate;
9. conducte şi canale tehnologice de legătură;
10. conductă (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
11. gură de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;

b) linia (sau fluxul) nămolului cu:

1. staţie de pompare nămol primar;
2. instalaţii de sitare a nămolului;
3. instalaţii de condiţionare chimică a nămolului;
4. concentrator (sau îngroşător) de nămol;
5. instalaţii de stabilizare a nămolului;
6. rezervoare de fermentare a nămolului sau metantancuri, în care are loc fermentarea anaerobă;
7. bazine de stabilizare aerobă a nămolului sau stabilizatoare de nămol;
8. instalaţii de deshidratare a nămolului;
9. deshidratare naturală pe platforme (paturi) de uscare;
10. deshidratare artificială sau deshidratare mecanică;

b) pentru nămol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, îngroşat, stabilizat, deshidratat etc.):

1. pH-ul;
2. umiditate;
3. materii totale în suspensii;
4. substanţe volatile;
5. substanţe minerale;
6. indicele volumetric al nămolului;
7. substanţe extractibile cu eter;
8. ioni de metale grele;
9. conţinutul în compuşi ai azotului;
10. conţinutul în compuşi ai fosforului;
11. potasiu;
12. calciu;
13. magneziu;
14. sodiu;
15. cloruri;
16. sulfaţi;
17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de nămol (supernatantului);
18. valori ale rezistenţei la deshidratarea nămolului fermentat.

Art. 186. (1) Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre etc.) rezultate din curăţirea materialelor reţinute pe grătare se gestionează ca şi deşeurile, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prevăzute de regulamentul serviciului de salubritate.

(2) Reţinerile pe grătare se depozitează temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie să dureze mai mult de o săptămână.

Art. 187. În timpul exploatării se vor urmări şi consemna parametrii de proces şi starea echipamentelor pentru diferite părţi ale staţiei, pe trepte:

a) măsură pentru:

1. temperatură şi pH;
2. azot amoniacal;
3. azotaţi;
4. azot total;
5. suspensii solide;
6. CCO-Cr;
7. $CB0_5$;
8. H_2S;
9. oxigen dizolvat;
10. fosfor total;
11. măsură debit;

b) grătare - senzori de nivel amonte/aval:

1. stare de funcţionare echipament/alarmă;
2. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

c) staţie de pompare:

1. senzori de nivel în camera de aspiraţie;
2. stare de funcţionare echipament/alarmă;
3. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

b) factorii privind structura nămolului: vâscozitatea aparentă, analiza granulometrică, natura apei conţinute în nămol;

c) factorii privind comportarea nămolului la deshidratare: capacitatea de îngroşare, de compresibilitate, de centrifugare şi testul de afânare (Capilary Succesion Time).

Art. 192. Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, **Operatorul regional**, care exploatează staţia de tratare, trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în staţia respectivă, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul nămolului; cantitatea de substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate; compoziţia nămolurilor; principalele substanţe ce-l compun; eventualele substanţe toxice; substanţe ce apar întâmplător în apă şi periodicitatea acestei prezenţe; puterea calorifică a nămolurilor (în vederea unei eventuale incinerări), proprietăţi fizice şi mecanice; efect asupra solului.

Art. 193. (1) Nămolurile conţinând compuşi de fier provenind de la deferizare sau de la instalaţiile ce folosesc sărurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substanţe de adaos în reţelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în staţiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri şi generarea de sulfuri în metatancuri.

(2) Nămolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de desfosforizare, fiind un bun suport pentru absorbţia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru îndepărtarea fosforului.

(4) În domeniul materialelor de construcţie, nămolurile conţinând fier pot fi utilizate în fabricarea cimentului şi a cărămizilor.

Art. 194. (1) În scopul economisirii consumului propriu de apă potabilă, în scopuri tehnologice, se recirculă apa provenind de la spălarea filtrelor, după tratare prin înmagazinarea într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea şi pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capătul amonte al staţiei.

(2) Apele de spălare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos.

(3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

(4) Trebuie dată o deosebită importanţă la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, să nu ridice probleme legate de sănătate, ţinându-se seama de carbonul organic asimilabil.

Art. 195. Depozitarea nămolurilor deshidratate în locuri special amenajate se face în aşa fel încât să asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu pot fi valorifica întreaga cantitate produsă).

Art. 196. (1) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigaţii, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., în cazul în care în zonă sunt utilizatori, dar numai după tratare.

(2) De asemenea, trebuie urmărită prezenţa bacteriilor sau microorganismelor ce pot fi potenţial dăunătoare sănătăţii oamenilor, iar cazul în care analizele indică un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermiţându-se reintroducerea lor în circuitul apei potabile.

Art. 197. (1) Toate nămolurile rezultate din treptele de sedimentare şi filtrare a apei necesită tratare înainte de a fi descărcate; tratarea trebuie realizată funcţie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, natură şi structură).

(2) Nămolurilor rezultate de la staţiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:

b) materiale solide totale;
c) fermentabilitatea;
d) metalele grele;
e) nutrienţii.

Art. 201. Staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursă de energie, ce trebuie să fie total independentă de prima şi să asigure o sursă de energie continuă în caz de avarie.

Art. 202. Pentru mărirea vitezei de evaporare, nămolul va fi supus unui proces de uscare astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenţionale să fie redusă în continuare.

Art. 203. În cazul în care nămolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă.

Art. 204 (1) În cazul în care concentraţiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai nămolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea acestuia în agricultură, se poate aplica metoda compostării ce reduce agenţii patogeni şi produce un material similar cu pământul natural.

(2) Compostul poate fi folosit în agricultură, pentru combaterea eroziunii solului, pentru îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi pentru recultivarea acestuia.

Art. 205. Depozitarea nămolului are următoarele funcţii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor nămolului în vederea îmbunătăţirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea şi deshidratarea, permiţând alimentarea uniformă pentru intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit optimizarea proceselor pentru concentrare şi deshidratare.

Art. 206. Nămolul poate fi depozitat în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul staţiei de epurare (rezervoare de stocare a nămolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale staţiei de epurare (în başa de colectare a nămolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a nămolului, în concentratoarele gravitaţionale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afara staţiei de epurare în depozite controlate, şanţuri, gropi, pe suprafaţa pământului etc., în funcţie de compoziţia acestora.

Art. 207. (1) Depozitarea se poate face pe o perioadă scurtă de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a nămolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la câteva ore până la 24 ore.

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop.

(3) În instalaţiile mici, nămolul este de obicei depozitat în decantoare şi în bazinele de fermentare. În cazurile în care depozitarea nămolului are loc în bazine închise, trebuie asigurată ventilaţia împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum şi prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

Art. 208. (1) Nămolul deshidratat care nu se valorifică va fi transportat la depozitul de deşeuri de către operatorul de salubrizare.

(2) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenţa unui acord de mediu în acest sens.

(3) Utilizarea nămolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în agricultură se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare.

străzile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către operatorul de salubrizare, începându-se cu străzile unde se ştie că viteza apei este mică şi este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării.

Art. 213. În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apă meteorică, trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:

a) împiedicarea sedimentării suspensiilor;

b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului, pentru ca acestea să nu intre în putrefacţie;

c) menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de curăţare, asigurându-se protecţia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spălări şi dezinfecţii pentru a împiedica răspândirea mirosului sau a diverşilor vectori (muşte, ţânţari etc.), care împrăştie bacterii şi viruşi ce pot afecta sănătatea populaţiei din zonă;

e) împiedicarea îngheţării apei din precipitaţiile căzute iarna, în cazul scăderii temperaturii sub cea de îngheţ;

f) trebuie adoptate măsuri contra tendinţei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite de gunoi.

Art. 214. Principalele lucrări de întreţinere sunt:

a) verificarea şi înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;

c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;

d) curăţirea bazinelor de retenţie.

Art. 215. (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1/2006.

(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasă, în documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită. S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani va utiliza în contractul de furnizare formula prin care cantitatea de apă pluvială (meteorică) preluată în reţeaua publică de canalizare se determină utilizând cantitatea medie anuală de apă pluvială comunicată de A.N.M. pentru anul anterior.

(3) În cazul utilizatorilor casnici, nu se facturează cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare.

CAPITOLUL VI
INSTALAŢIILE/REŢELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Art. 216. (1) **Instalaţia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, utilizatorului.**

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de **Operatorul regional** pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. .

(4) **Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:**

a) operatori economici;

b) instituţii publice;

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice ;

d) utilizatori casnici colectivi , asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Art. 222. (1) Funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, **Operatorul regional** răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

(2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de **Operatorul regional** şi aprobat de **Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani**, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

Art. 223. (1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate **Operatorul regional** va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

(2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1).

Art. 224. În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, **Operatorul regional** trebuie să asigure:

a) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate;

h) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice

k) să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apă, în conformitate cu prescripţiile metrologice şi să utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată;

l) să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare **cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;**

m) să factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif;

n) să înregistreze toate **reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor,** să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, **Operatorul regional** va răspunde în scris, **în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.**

Art. 227. Operatorul regional nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră, precum şi în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizării apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi, trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;

b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care **Operatorul regional** va face dovada depăşirii capacităţii.

Art. 228. Operatorul regional are dreptul:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, **Operatorul regional** are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea **Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani,** cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale;

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de **Operatorul regional** pentru intrarea în legalitate.

Art. 229. Utilizatorul este obligat:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu **Operatorul regional;**

f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de **Consiliul Judeţean Botoşani / Consiliile locale / Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani** , A.N.R.S.C. şi de **Operatorul regional** privind asigurarea acestor servicii;

g) să aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor, contoare de apă pentru înregistrarea consumurilor.

CAPITOLUL VIII
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE

Art. 231. (1) **Indicatorii de performanţă** stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de **Operatorul regional** în asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) **Indicatorii de performanţă** asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă şi de canalizare, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

Art. 232. Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) branşarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) contractarea serviciilor de apă şi de canalizare;

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor, referitoare la serviciile de apă şi de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).

Art. 233. În vederea urmăririi respectării **indicatorilor de performanţă, Operatorul regional** trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

b) evidenţa utilizatorilor;

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliţi;

(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 90/20.03.2007.

(3) În cazul imobilelor condominiale consumul de apă se compune din consumul comun de apă şi consumul individual de apă aferent spaţiului cu destinaţia de locuinţă sau altă destinaţie aflat în proprietatea sau folosinţa persoanelor fizice sau juridice.

(4) Cantitatea de apă ce se repartizează fiecărui proprietar/chiriaş se stabileşte ca sumă între cota parte din consumul comun şi cel individual de apă , conform **Metodologiei de defalcare şi facturare a cantităţilor de apă potabilă în condominii.**

(5) Cota parte din consumul comun va fi determinată în funcţie de numărul de unitati imobiliare din cadrul condominiului, conform **Metodologiei de defalcare şi facturare a cantităţilor de apă potabilă în condominii.**

(6) Citirea indecşilor contorului de branşament se va face de reprezentantul operatorului regional , în prezenţa unei persoane desemnată de persoanele care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea în tronsonul / scara racordat(ă) la contorul respectiv.

Art. 237. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al **Operatorul regional**.

CAPITOLUL X
REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR
SECŢIUNEA 1 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Art. 238. Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului, **Operatorul regional** împreună cu autoritatea publică locală are obligaţia să asigure informarea şi instruirea prealabilă a populaţiei prin afişe asupra modului de comportare în situaţii de calamităţi naturale.

Art. 239. Operatorul regional trebuie să asigure:

a) **1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile**, apă potabilă din sursa protejată echipată cu un sistem local de filtrare – sistem de filtrare cu cartuş filtrant din CAG etc.;

b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă potabilă;

c) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale şi alte unităţi cu risc mare;

d) surse de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a utilajelor;

e) una sau mai multe surse de apă pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri în zone accesibile, ştranduri etc.).

Art. 240. După încetarea mişcării seismice, **Operatorul regional** trebuie să verifice:

a) starea reţelei de distribuţie;

b) starea de etanşeitate a rezervorului;

c) integritatea aducţiunii;

d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică.

Art. 244. Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur, fără să apară efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrată se va drena în pământ.

Art. 245. Operatorul regional va efectua următoarele activităţi:

a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea în staţia de epurare sau căminul amonte al unei subtraversări);

b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele şi verificând terenul dacă are crăpături vizibile, sunt tasări de teren, sunt construcţii prăbuşite peste canal etc.;

c) se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie să existe un aviz prealabil al autorităţii de mediu, pentru o perioadă de timp cât mai scurtă, în cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, în porţiunea aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorică poate curge singură în emisar;

f) vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate şi se face numai punerea în funcţiune;

g) refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind tuburi uşor de montat (PVC gofrat, oţel etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecţie contra traficului stradal.

Art. 246. După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAPITOLUL XI
REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNEI INUNDAŢII
SECŢIUNEA 1 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Art. 247. În cazul inundaţiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă.

(2) În cazul în care staţia de pompare ce asigură presiunea totală în reţea este scoasă din funcţiune (voit sau accidental), se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil, cu motopompe pregătite din timp.

(3) Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri:

a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor de pentru situaţii de urgenţă;

b) atenţionarea locuitorilor cu branşamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei;

c) oprirea staţiilor de pompare aflate în zona inundată;

d) distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor afectaţi.

(4) Dacă la captare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funcţiune, se va asigura apă produsă de staţii de tratare mobile, staţii care vor fi în dotarea **Operatorul regional**, captarea realizându-se printr-o priză provizorie.

(5) Dacă la sursă calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune măsurile de tratare suplimentară:

a) va verifica în primă urgenţă sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, dacă este cazul, sistemul de rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acţionarea cu prioritate a pompelor;

b) va verifica starea ventilaţiilor la rezervoare, realizându-se o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizaţi asupra modului în care să se consume apa;

c) va verifica starea captării şi acţionarea cu mijloace adecvate împotriva îngheţării şi blocării prizei sau a grătarului, curăţirea acesteia va fi permanentă, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezervă, acestea trebuie puse în funcţiune;

d) va asigura personalului de exploatare care îşi are locul de muncă în zone isolate, alimentarea cu hrană, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător;

e) va verifica starea stocului de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.

Art. 257. După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi refăcute lucrările afectate.

SECŢIUNEA A 2-A
SERVICIUL DE CANALIZARE

Art. 258. Pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare în caz de furtună, este de preferat ca una din liniile de alimentare cu energie electrică să fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare.

Art. 259. În caz de viscol şi de temperaturi reduse, se vor fi luate măsuri, împreună cu operatorul serviciului de salubritate sau cu autoritatea administraţiei publice locale, de îndepărtare a zăpezii, pentru contracararea riscului de topire bruscă a zăpezii şi punerea sub presiune a canalizării.

Art. 260. Vor fi verificate grătarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizării.

CAPITOLUL XIII
PREŢURI ŞI TARIFE

Art. 261. (1) **Operatorul regional** va practica preţurile şi tarifele aprobate de **Consiliul Judeţean Botoşani / Consiliile locale / Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani**, potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor prezentului **Regulament consolidat** .

(3) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor face conform Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Ordinul nr. 65/28.02.2007.

(4) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri ale adunării generale a **Asociaţiei de Dezvoltare**

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1).

(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor;

e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.

f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7).

(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi;

c^1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii;

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare;

d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii;

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI STABILITE PRIN LEGEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR. 241/2006

Art. 264. Consiliul Judeţean Botoşani / Consiliile locale sau, după caz, **Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani** , în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre, au dreptul să sancţioneze **Operatorul regional** în cazul în care acesta nu furnizează/ prestează serviciul de alimentare cu apă/ de canalizare la nivelul indicatorilor de performanţă aprobaţi, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menţinerea deficienţelor constatate; procedura de calcul şi cuantumul penalizărilor vor fi prevăzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare adoptat la nivel local, cât şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului;

b) solicitarea retragerii/suspendării licenţei de către ANRSC;

c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului

Art. 265. Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor;

b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.

Art. 266. Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.

Art. 267. Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea

preşedintele A.N.R.S.C., de Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.

CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 273. (1) Regulamentul consolidat se supune dezbaterii publice, se avizează de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei şi se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare "AQUA" Botoşani .

(2) Prezentul Regulament consolidat intră în vigoare la 30 de zile de la data aprobării .

(3)Pe data intrării în vigoare a Regulamentului consolidat , toate regulamentele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare aprobate de către autorităţile locale îşi încetează aplicabilitatea .

Art. 274. Consiliul Judeţean Botoşani şi celelalte autorităţi locale din judeţ prin **Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoşani** vor proceda la încheierea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune la nivelul judeţului Botoşani, care va cuprinde punerea în aplicare a prezentului **Regulament consolidat**.

Art. 275. În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

Art. 276. Prevederile prezentului **Regulament consolidat** vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă.

Art. 277. Anexa nr. 1- face parte integrantă din prezentul **Regulament consolidat .**

Cod	Nr	Denumire	2025 Estimat	2026 Estimat	2027 Estimat	2028 Estimat	2029 Estimat
28	1.3.	g) cantitatea de apă facturată, raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviţi; (litri/ zi/ om	89	89	89	89	89
29	1.3.	h) cantitatea de apă facturată pentru alţi consumatori (ag.ec.+i.p.), raportată la numărul de branşamente: (mc/ luna/ branşam)	50	50	50	50	50
30	***1.4.***	***CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE FURNIZATE/ PRESTATE***					
31	1.4.	a) nr.de reclamaţii privind facturarea, raportat la nr.total de utiliz.; (%)	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
32	1.4.	b) procentul de reclamaţii de la litera a), rezolvate în term.de 10 zile; (%)	50%	60%	70%	80%	90%
33	1.4.	c) procentul de reclamaţii de la litera a), care s-au dovedit justificate; (%)	5%	5%	5%	5%	5%
34	1.4.	d) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise într-un trim-sem-an.; (%)	105%	105%	105%	105%	105%
35	***1.5.***	***ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ŞI ÎN PRELUAREA APEI UZATE. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE***					
36	***1.5.1.***	***ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE***					
37	1.5.1.	a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate / trim-sem-an., pe categorii de utilizatori:	400	350	300	250	200
38	1.5.1.	a.1.1. populaţie; (nr.)	250	230	180	130	100
39	1.5.1.	a.1.2. agenţi economici; (nr.)	120	100	100	100	80
40	1.5.1.	a.1.3. instituţii publice; (nr.)	30	20	20	20	20
41	1.5.1.	b) numărul de utilizatori afectaţi / trim-sem-an. de întreruperile neprogramate anunţate, raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori:	6%	6%	6%	6%	6%
42	1.5.1.	b.1.1. populaţie; (%)	6%	6%	6%	6%	6%
43	1.5.1.	b.1.2. agenţi economici; (%)	6%	6%	6%	6%	6%
44	1.5.1.	b.1.3. instituţii publice; (%)	6%	6%	6%	6%	6%
45	1.5.1.	c) durata medie a întreruperilor, raportate la 24 ore, pe categorii de utilizatori:	20%	20%	20%	20%	20%
46	1.5.1.	c.1.1. populaţie; (%)	20%	20%	20%	20%	20%
47	1.5.1.	c.1.2. agenţi economici; (%)	20%	20%	20%	20%	20%
48	1.5.1.	c.1.3. instituţii publice. (%)	20%	20%	20%	20%	20%
49	1.5.1.	d) numărul de întreruperi accidentale / trim-sem-an., pe categorii de utiliz.:	650	600	550	500	450
50	1.5.1.	d.1.1. populaţie; (nr.)	500	450	400	380	330
51	1.5.1.	d.1.2. agenţi economici; (nr.)	100	100	100	80	80
52	1.5.1.	d.1.3. instituţii publice; (nr.)	50	50	50	40	40
53	1.5.1.	e) numărul de utilizatori afectaţi / trim-sem-an. de întreruperile accidentale, raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori:	10%	10%	10%	10%	10%
54	1.5.1.	e.1.1. populaţie; (%)	10%	10%	10%	10%	10%
55	1.5.1.	e.1.2. agenţi economici; (%)	10%	10%	10%	10%	10%
56	1.5.1.	e.1.3. instituţii publice. (%)	10%	10%	10%	10%	10%
57	***1.5.2***	***ÎNTRERUPERI PROGRAMATE***					
58	1.5.2.	a) numărul de întreruperi programate / trim-sem-an.; (nr.)	170	170	170	170	170
59	1.5.2.	b) durata medie a întreruperilor programate, raportată la 24 ore; (%)	20%	20%	20%	20%	20%
60	1.5.2.	c) numărul de utilizatori afectaţi / trim-sem-an. de aceste întreruperi, raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori:	5%	5%	5%	5%	5%
61	1.5.2.	c.1.1. populaţie; (%)	5%	5%	5%	5%	5%
62	1.5.2.	c.1.2. agenţi economici; (%)	5%	5%	5%	5%	5%
63	1.5.2.	c.1.3. instituţii publice. (%)	5%	5%	5%	5%	5%

98	1.6.	a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; (%)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
99	1.6.	b) procentul din reclamaţiile de litera a), care s-au dovedit a fi din vina operatorului; (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
100	1.6.	c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi de contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii:	0%	0%	0%	0%	0%
101	1.6.	c.1.1. serviciu alimentare apă – populaţie; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
102	1.6.	c.1.2.serviciu alimentare apă – agenţi economici; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
103	1.6.	c.1.3. serviciu alimentare apă – instituţii publice; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
104	1.6.	c.2.1. serviciu canalizare şi epurare ape uzate – populaţie; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
105	1.6.	c.2.2. serviciu canalizare şi epurare ape uzate – agenţi economici; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
106	1.6.	c.2.3. serviciu canalizare şi epurare ape uzate – instituţii publice; (%)	0%	0%	0%	0%	0%
107	1.6.	d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare (timp furnizare), raportat la numărul total de utilizatori; (%)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
108	1.6.	e) procentul din total ape uzate colectate supus nivelelor de tratare primar, secundar, terţiar;					
109	1.6.	- primar (%)	82,0%	83,0%	84,0%	85,0%	85,0%
110	1.6.	- secundar (%)	80,0%	81,0%	82,0%	83,0%	85,0%
111	1.6.	- terţiar (%)	0,0%	60,0%	62,0%	65,0%	70,0%
112	1.6.	f) numărul trim-sem-an. de teste pentru care parametrii şi/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au încadrat în parametrii limită admişi, raportat la nr.total de teste / trim-sem-an. :	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
113	1.6.	f.1. teste microbiologice; (%)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
114	1.6.	f.2. teste fizico-chimice; (%)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
115	1.6.	g) număr trim-sem-an. de teste pentru care parametrii şi/sau indicatorii apei uzate preluate nu s-au încadrat în parametrii limită admişi, raportat la nr.total teste / trim-sem-an. ; (%)	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
116	1.6.	h) număr trim-sem-an. de teste pentru care parametri şi/sau indicatorii apei epurate şi deversate în emisar nu s-au încadrat în parametrii limită admişi, rap.la nr.total de teste / trim-sem-an. ; (%)	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
117	***1.7.***	***RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR***					
118	1.7.	a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări; (%)	12%	12%	12%	12%	12%
119	1.7.	b) procentul din totalul de la litera a), la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; (%)	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%

Cod	Nr	Denumire	2025 estimat	2026 estimat	2027 estimat	2027 estimat	2028 estimat
142	*3.*	*INDICATORI STATISTICI*					
143	*3.1.*	*BRANŞAREA / RACORDAREA UTILIZATORULUI*					
144	3.1.	a) raportul dintre numărul de branşamente, şi lungimea reţelei de distribuţie a apei; (buc / km)	46	46	47	48	49
145	3.1.	b) lungimea reţelei de distribuţie, raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă; (m / loc)	6	6	6	6	6
146	3.1.	c) raportul dintre lungimea efectivă a reţelei, şi numărul de locuitori; (m / loc)	10	10	10	10	10
147	3.1.	d) raportul dintre populaţia branşată la alimentare cu apă, şi populaţia totală a localităţii; (%)	67,88%	69,54%	71,77%	86,74%	90,00%
148	3.1.	e) raportul dintre numărul de racorduri, şi lungimea reţelei de canalizare; (buc / km)	36	37	38	39	40
149	3.1.	f) raportul dintre populaţia racordată la canalizare, şi populaţia totală a localităţii; (%)	41,57%	42,39%	43,35%	63,74%	70,00%
150	3.1.	g) total utilizatori, pe categorii de utilizatori:	58.371	60.466	62.561	64.656	66.751
151	3.1.	g.1.1. populaţie branşată (nr.)	40.394	41.694	42.994	44.294	45.594
152	3.1.	g.1.2. agenţi economici branşaţi (nr.)	3.440	3.520	3.600	3.680	3.760
153	3.1.	g.1.3. instituţii publice branşate (nr.)	290	300	310	320	330
154	3.1.	g.2.1. populaţie racordată (nr.)	11.747	12.397	13.047	13.697	14.347
155	3.1.	g.2.2. agenţi economici racordaţi (nr.)	2.315	2.365	2.415	2.465	2.515
156	3.1.	g.2.3. instituţii publice racordate (nr.)	185	190	195	200	205
157	*3.2.*	*GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ*					
158	3.2.	a) volumul de apă furnizată, raportată la capacit.de proiect a reţelei; (%)	30%	30%	30%	30%	30%
159	3.2.	b) volumul de apă furnizată prin aducţiune (bruta), şi capacitatea proiectată; (%)	30%	30%	30%	30%	30%
160	*3.3.*	*ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT*					
161	3.3.	a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate şi meteorice în reţelele de canalizare, raportat la numărul total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori:	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
162	3.3.	a.1.1. populaţie; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
163	3.3.	a.1.2. agenţi economici; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
164	3.3.	a.1.3. instituţii publice. (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
165	3.3.	b) numărul de sistări ale prestării serviciului public de canalizare datorita nerespectării de către utilizator a condiţiilor de evacuare/deversare, raportat la nr.total de utilizatori canalizare, pe tipuri de utilizatori, ; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
166	3.3.	b.1.1. populaţie; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
167	3.3.	b.1.2. agenţi economici; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
168	3.3.	b.1.3. instituţii publice. (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
169	3.3.	c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatotri pentru daune datorate evacuării/deversării apelor ce nu respectă condiţiile din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori:	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
170	3.3.	c.1.1. populaţie; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
171	3.3.	c.1.2. agenţi economici; (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
172	3.3.	c.1.3. instituţii publice. (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani
CF: 3372882

Nr. INT.2837/18.052026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT. 2836/18.05.2026,
b) având în vedere adresa nr. 15799/04.05.2026 transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani" și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 11135/04.05.2026,
c) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2836/18.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani.

Urmare adresei nr. 15799/04.05.2026 transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani" și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 11135/04.05.2026, se solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA Botoșani" pentru actualizarea Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. i) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației.

În acest sens, pentru avizarea actualizării Regulamentului consolidate al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani este necesară acordarea unui mandt special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațilot A.D.I. „AQUA Botoșani".

Anexăm prezentului Raport de specialitate **Regulamentul consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Botoșani.**

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Nume Prenume	**Functia**	**Structura**	**Data**	**Semnătura**
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI 11035 Anul 2026

Mirela Andrei

De la: office@aquabotosani.ro
Trimis: 4 mai 2026 13:58
Către: Mirela Andrei
Cc: primariadarabani@yahoo.com; contact@primariadarabani.ro; primaria.curtesti@yahoo.com; primaria.hanesti@gmail.com; registratura@comunamihaieminescu.ro; primaria@stefanesti-bt.ro
Subiect: Adresa ADI AQUA Botoșani nr. 15799 din 4 mai
Atașări: Adresa 15799 din 4 mai.pdf; hcl aviz si mandat ROC 2026.doc; REGULAMENTUL__CONSOLIDAT_01.04__1775036773.pdf

Stimată doamnă,
Stimate domn,

Alăturat prezentului mail vă transmitem adresa A.D.I. "AQUA Botoșani" nr. 15799 din 4 mai (Solicitare HCL avizare Regulament consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din județul Botoșani și acordare mandat special reprezentantului municipiului/orașului/comunei în AGA asociației pentru aprobarea actualizării ROC).

Cu deosebit respect,

Mariana Soilen – asistent manager A.D.I. AQUA BOTOȘANI
Str. Cuza Vodă nr. 2
Mun. Botoșani, Jud. Botoșani
Tel/fax: 0231/530153
Web: www.aquabotosani.ro

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI"

Cuza Vodă nr. 2
Cod poștal 710058
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: Banca Transilvania
Cod IBAN: RO42BTRLRONCRT0664759301
tel./fax: **0231-530.153**
e-mail: office@aquabotosani.ro
www.aquabotosani.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Ziua 04 05 anul 2026

Nr. 15799 din 04.05.2026

Către,

Consiliul Local al municipiului Botoșani
Consiliul Local al municipiului Dorohoi
Consiliul Local al orașului Darabani
Consiliul Local al orașului Săveni
Consiliul Local al orașului Bucecea
Consiliul Local al orașului Flămânzi
Consiliul Local al orașului Ștefănești
Consiliul Local al comunei .....

În atenția domnului/doamnei Primar,
Spre știință domnului/doamnei Secretar,

În vederea aprobării în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. "Aqua Botoșani„ a actualizării *Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani*, după parcurgerea procedurii de transparență decizională reglementată de Legea nr. 52/2003, vă solicităm supunerea spre adoptare în prima ședință a Consiliului Local a următoarei hotărâri:

- *Hotărâre privind avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului CL în Adunarea Generală a Asociaților „Aqua Botoșani" pentru aprobarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani;*

Drept urmare, vă transmitem pe e-mail următoarele documente:

- model de Hotărâre a Consiliului Local ..... *privind avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului UAT ..... pentru aprobarea actualizării.*

După adoptare vă rugăm să transmiteți e-mail, la adresa office@aquabotosani.ro, o copie a Hotărârii, urmând ca originalul să ne parvină până la data la care va fi stabilită Adunarea Generală a Asociaților „Aqua Botoșani".

Vă mulțumim!

Director executiv,
Constantin Dan Deleanu

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI"

Cuza Vodă nr. 2
Cod poștal 710058
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: Banca Transilvania
Cod IBAN: RO42BTRLRONCRT0664759301
tel./fax: **0231-530.153**
e-mail: office@aquabotosani.ro
www.aquabotosani.ro

Dnei Vp. D. Bejenaru
+ Comp. URM
+ Ap. el
19.05.2026

Nr. 15861 din 19.05.2026

Către,

Primăria Municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 241 din 19.05.2026

În atenția domnului/doamnei Primar,

Spre știință domnului/doamnei Secretar,

În vederea aprobării în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. "Aqua Botoșani„ a actualizării *Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani*, prin adresa nr. 15799/04.05.2026, v-am solicitat supunerea spre adoptare în prima ședință a Consiliului Local Botoșani a următoarei hotărâri:

- *Hotărâre privind avizarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului CL în Adunarea Generală a Asociaților „Aqua Botoșani" pentru aprobarea actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani.*

Prin prezenta, precizăm că Asociația a parcurs procedura de transparență decizională reglementată de Legea nr. 52/2003 (art. 7), documentația aferentă proiectului putând fi consultată atât pe pagina de internet a instituției, cât și la sediul acesteia. Nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de actualizare a Regulamentului. De asemenea, nu a fost nicio solicitare de organizare a unei întâlniri pentru dezbatere publică din partea unei asociații legal constituite sau altei autorități sau instituții publice.

Vă mulțumim!

Director executiv,
Constantin Ilaș Deleanu

ASOCIAȚIA AQUA BOTOȘANI BOTOȘANI ROMANIA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOŞANI"

Cuza Vodă nr. 2
Cod poştal 710058
BOTOŞANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: Banca Transilvania
Cod IBAN: RO42BTRLRONCRT0664759301
tel./fax: **0231-530.153**
e-mail: office@aquabotosani.ro
www.aquabotosani.ro

Nr.15716 din 01.04.2026

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, se anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de aprobare a proiectului privind actualizarea:

Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Judeţul Botoşani – actualizat 2026

Documentaţia aferentă proiectului poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.aquabotosani.ro, secţiunea „Alte documente" sau la sediul Asociaţiei din mun. Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2 – secretariat.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de actualizare a Regulamentului, pe adresa de e-mail: office@aquabotosani.ro în termen de 10 de zile lucrătoare, calculat de la data publicării anunţului.

Pentru cei interesaţi, există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică.

Director executiv,
Constantin Dan Deleanu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Botoșani" - ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Publicat de Tudor Cărare

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, se anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de aprobare a proiectului privind actualizarea

Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Botoșani – actualizat 2026

Documentația aferentă proiectului poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa www.aquabotosani.ro, secțiunea „Alte documente" sau la sediul Asociației din mun. Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2 – secretariat

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de actualizare a Regulamentului, pe adresa de e-mail: office@aquabotosani.ro în termen de 10 de zile lucrătoare, calculat de la data publicării anunțului

Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică

ULTIMELE ȘTIRI PE BOTOȘANI24.RO

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Botoșani" - ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

FOTO: Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani, experiență Erasmus+ în Cipru

FOTO: Incendiu în Centrul Vechi din municipiul Botoșani! Pompierii au intervenit la timp

Județul Botoșani a fost plasat sub COD GALBEN de ploi însemnate cantitativ

Alergăm de primăvară și diferența față de răceală. Ce este „febra fânului" și cum poate fi combătută

FOTO: Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, dedicată elevilor din clasele IX-XII, la Botoșani

MOMENTUL DE CULTURĂ, CU GEORGICĂ MANOLE (443)

CALENDAR ORTODOX 2026: Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

Comedie savuroasă la Botoșani. „Bani din cer" se joacă duminică pe scena Teatrului „Mihai Eminescu"

Elevii din Tudor Vladimirescu – Albești, experiență de neuitat în Grecia: Lecții, cultură și prietenii prin Erasmus+

STIRI ROMANIA.RO

Neregulă la Primăria Alba Iulia: Salarii plătite dublu, amenzi datorate de morți și

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI"

Cuza Vodă nr. 2
Cod poștal 710058
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: Banca Transilvania
Cod IBAN: RO42BTRLRONCRT0664759301
tel./fax: **0231-530.153**
e-mail: **office@aquabotosani.ro**
www.aquabotosani.ro

Nr. 15717/01.04.2026

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, subsemnata Soilen Mariana, având funcția de asistent manager în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Botoșani", am procedat azi *01.04.2026, ora 13.00*, la afișarea anunțului privind deschiderea procesului de consultare publică pentru aprobarea *actualizării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani,* anunț înregistrat sub nr. 15716/01.04.2026 la sediul instituției din str. Cuza Vodă nr. 2 și pe site-ul Asociației.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Director,
Constantin Dan Deleanu

Întocmit,
Mariana Soilen